



PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA: H:1:2000 V:1:200 (A1)
H:1:4000 V:1:400 (A3)



- 1- QUANDO A COTA DA GERATRIZ INFERIOR À MONTANTE DO PV NÃO É ASSINALADA, ADOTAR A MESMA COTA DA GERATRIZ INFERIOR A JUSANTE, NO MESMO PV.
- 2- OS TRECHOS DE REDE ONDE NÃO CONSTA O DIÂMETRO POSSUEM DN 150mm E AS TUBULAÇÕES SÃO EM PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NBR 7362).
- 3- COTAS E DISTÂNCIAS EM METROS.



 **Engeplus**
engenharia e consultoria Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO						
<p>PROJETO EXECUTIVO PARA REDE COLETORA EM SETE VIAS</p> <p>DO BAIRRO TRÊS VENDAS - PELOTAS/RS</p>						
CLIENTE		TÍTULO DO DESENHO				
NOME DO CLIENTE		REDE COLETORA				
RESPONSÁVEL TÉCNICO		RUA DR. AUGUSTO SIMÕES LOPES (ASL)				
LUIZ CARLOS KREMER CAMPOS		PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL				
COTAÇÃO		ESCALA		NOME DO ARQUIVO		DATA
EG0185-D-ASL-RED-01		INDICADA		EG0185-D-ASL-RED-01--00.dwg		10/2014
						NÚMERO DO CLIENTE
						ASL-RED-01