

MEM/017295/2016 – Tomada de Preços nº. 07/2016 (Iluminação – Parque da Baronesa) – SQA/UGP

I SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS – Ata de reunião - Tomada de Preços nº 07/2016 –

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às treze horas, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, para apresentar Resposta ao Pedido de Esclarecimento referente ao procedimento de licitação acima identificado. Segue inteiro teor abaixo:

QUESTIONAMENTO.

Prezados, bom dia.

Solicitamos esclarecimento dos seguintes itens:

Item 2.1 da planilha orçamentária contendo a descrição: POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO sendo que no memorial descritivo está a descrição de POSTES de 9m e nos projetos fornecidos (01/05 e 02/05) consta postes de 12 metros de altura. Qual deverá ser considerado?

Item 2.3 da planilha orçamentária contendo a descrição: POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 5M, C/DUAS LUMINÁRIAS REDONDAS, porém no memorial descritivo não consta a descrição das luminárias a serem instaladas. Qual a referência da luminária?

Ainda neste item, no memorial descritivo e planilha orçamentária é solicitado flanges nos postes, porém no projeto (03/05) possui a solicitação de engastamento. Qual o método de fixação do poste deverá ser utilizada?

Os projetos fornecidos em PDF, possui a cor amarela presente nos desenhos e textos dificultando a análise. Solicitamos a disponibilização dos projetos em arquivos DWG ou Preto e Branco.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Grato pela atenção.

Att.:

Gustavo A Toniasso


Engenharia - Engº. Eletricista

Tel.: 51-3012.7152 ou 51-9765.7992

RESPOSTA.


Com relação ao item 2.1 da planilha orçamentária: prevalece a descrição contida no orçamento; o poste é de 9m. Item 2.3 da planilha orçamentária: a referência da luminária é poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, h = 5m, c/ uma luminária redonda, de acordo com a Planta 03/05. O método de fixação no poste a ser utilizado é o contido na planta; tendo o poste 5m e engastado. Os projetos em DWG estão disponíveis na sede da Unidade de Gerenciamento de Projetos, com o Eng. Eletricista André Alves, telefone 3310-1355.


Roberto dos Santos Ramalho
Presidente


Pablo Dias Crespi
Membro


Daniela Tunes
Membro


Kaiser Fontoura
Membro


André Sedres Alves
Assessor Eng. Elétrica
CREA-RS 152096
UGP-PMP