

MEM/021837/2016 – Concorrência nº. 16/2016 (Requalificação do Calçadão Central - UGP)

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS II – Ata de reunião

– Concorrência nº 16/2016 –

Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às catorze horas, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, para apresentar Resposta ao Pedido de Esclarecimento feito pela empresa Construtora ACPO Ltda., referente ao procedimento de licitação acima identificado.

QUESTIONAMENTOS.

- Questionamento:** Na página 52 do memorial descritivo é previsto 975m² de chapa de aço ASTM A36 3/8", porém o valor informado na Planilha de Preços Unitários no item 7.3.3 não está de acordo com os preços de custo praticados no mercado que estão aproximadamente R\$ 240,00/m². Sendo o item 7.3.3 com quantidade 975 m², o custo apenas da chapa ficaria aprox. R\$ 240.000,00. Diante desta divergência solicitamos a revisão deste item ou esclarecimentos quanto ao entendimento da Construtora sobre o mesmo.

Resposta: o valor unitário do item na planilha orçamentária tem como base de preços a Planilha de Referência do SINAPI, MAIO 2016 DESONERADA, ITEM 84126: "chapa de aço carbono 3/8 (colocação/uso/retirada) para passagem de veículos sobre vala", valor de R\$ 25,52 o m², como demonstrado na imagem a seguir.

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

447 de 460

PCI.617.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2016 AS 13:27:53

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/06/2016

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,63%(HORA) 47,98%(MÊS)

LOCALIDADE : PORTO ALEGRE

DATA DE PREÇO : 05/2016

AHRAHÊNCIA : NACIONAL

REF.COLETA : MEDIANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL				
74219/002	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M2	CR	40,45
84126	CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8 (COLOC/USO/RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA	M2	CR	25,52
	A MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO			
0013	SUSTENTACOES DIVERSAS			

- Questionamento:** Solicitamos indicação de fornecedores para placas em concreto pois estamos encontrando dificuldades para encontrar o modelo especificado 49x49x2,5cm e conforme resposta ao nosso questionamento não será possível utilizar outras medidas facilmente encontradas no mercado.



MEM/021837/2016 – Concorrência nº. 16/2016 (Requalificação do Calçadão Central - UGP)

Resposta: No volume 3, página 42 há algumas empresas fornecedoras do piso de concreto especificado.

- João Vogel Telhas e Pisos - (51) 9956.0155
- (http://www.joaovogel.com.br/site/pisos_de_concreto.php).
- Pise Bem (<http://www.pisebemartefatos.com/folder.php>).
- KG Concretos – contato@kgconcretos.com.br
- DPS concretos - (51) 3499-1536

Comissão Especial de Licitações



Roberto dos Santos Ramalho
Presidente



Pablo Crespi
Membro



Luciano Martins Gomes
Membro



Daniela Tunes
Membro