



Planta Baixa - Bloco 02

E-1 ESCOLAS EM GERAL
TIPO I TÉRREA
CARGA DE INCÊNDIO 300 MJ/M²
RISCO BAIXO
ALTURA: TÉRREA
TABELA 5 DECRETO 51.803
SAÍDA DE EMERGÊNCIA / ILUM. DE EMERGÊNCIA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA / EXTINTORES
RESOLUÇÃO TÉCNICA Nº 05 PARTE 3.1 PSPCI 2016

LEGENDA		
04		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1x30 LEDS 1,9 w
01		SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
02		EXTINTOR DE PQS ABC 2-A:20-B:C

RESUMO DE ÁREAS	
Área do Terreno	10000,00 m²
Área Existente	1782,52 m²
Área à Construir (Bloco 01)	186,52 m²
Área à Construir (Bloco 02)	236,37 m²
Área Total à Construir	422,89 m²
Área Total	2205,41 m²
T.O.	22,00 %
I.A.	0,20
Uso:	UE

LEGENDA	
	ÁREA DE CONSTRUÇÃO
	ÁREA EXISTENTE



DETALHE FIXAÇÃO EXTINTOR SEM ESCALA

OBS.: OS EXTINTORES PODERÃO SER INSTALADOS EM SUPORTES APROPRIADOS NO PISO, DESDE QUE MANTIDA A POSIÇÃO INDICADA EM PLANTA E A SINALIZAÇÃO.

PLANTA BAIXA - BLOCO 2

PRIMEIRA FOLHA DE 03/03
-------------------------

Prancha
03/03

PLANTA BAIXA - BLOCO 2
------------------------

Escala
INDICADA

EQUIPE TÉCNICA DA UGP Arq. Alexandre Silveira Vergara - CAU RS A39209-0
--

Data
AGO / 2017