



Rua acesso loteamento Parque dos  
Estados

Rua acesso loteamento  
Parque dos Estados




Acesso de viaturas atendendo a largura mínima da via de acesso de 6,00 m conforme IT 06/2011



ÁREA DE TOTAL DE SALAS DE AULA= 684,90 M<sup>2</sup>  
POPULAÇÃO =684,90 / 1,5M<sup>2</sup> = 457 PESSOAS

Prolong. da Rua Abrilino Ferreira Cardoso



Acesso de viaturas atendendo a larguramínima da via de acesso de 6,00 m conforme IT 06/2011

SINALIZAÇÃO E4  
VER DET.




ANEL DE IDENTIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO  
SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO  
QUADRO DE INSTRUÇÕES

1,60M  
MÁX. ALTURA

PISO

**DETALHE FIXAÇÃO EXTINTOR SEM ESCALA**

Obs.: Os extintores poderão ser instalados em suportes apropriados no piso, desde que mantenha a posição indicada em planta e a sinalização.



## 1 IMPLANTAÇÃO SEM ESCALA

[illegible]

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO (AT) -	3.692,08m²
ÁREA CONSTRUÍDA (edificação) -	1.772,19m²
ÁREA CONSTRUÍDA (circulação coberta) -	23,25m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL -	1.795,44m²
ALTURA DA EDIFICAÇÃO -	5,60M
Nº DE PAVIMENTOS -	01
MICROREGIÃO -	T.V. 2.1 - SÍTIO FLORESTA
COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE (CP) -	0,21
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA) -	0,48
TAXA DE OCUPAÇÃO (TO) -	48,62%