



E-1 ESCOLAS EM GERAL
TIPO I TÉRREA
CARGA DE INCÊNDIO 300 MJ/M²
RISCO BAIXO
ALTURA: TÉRREA
TABELA 5 DECRETO 51.803
SAÍDA DE EMERGÊNCIA / ILUM. DE EMERGÊNCIA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA / EXTINTORES
RESOLUÇÃO TÉCNICA Nº 05 PARTE 3.1 PSPCI 2016

LEGENDA		
06		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1x30 LEDS 1,9 w
01		PLACA EM ADESIVO C/INDICAÇÃO DE "PROIBIDO FUMAR" SÍMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHAS, MARGEM BRANCA OU AMARELA DIÂMETRO MIN 150 MM
01		SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
02		EXTINTOR DE PQS ABC 2-A:20-B:C

LEGENDA	
	ÁREA EXISTENTE (A MANTER)
	ÁREA A CONSTRUIR

PLANTA BAIXA BLOCO 2 - AMPLIAÇÃO
ESCALA: 1/50

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

prefeitura de Pelotas
vamos compartilhar a cidade

AMPLIAÇÃO E.M.E.F JORNALISTA DEOGAR SOARES

END: RUA GIOVANI GUIMARÃES Nº17 - BAIRRO DUNAS
PPCI- PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

PLANTA BAIXA - BLOCO 1

EQUIPE TÉCNICA DA UGP
Arq. Alexandre Silveira Vergara - CAU RS A39209-0

Francha
02/03
Escala
INDICADA
Data
MAIO / 2018

Av. Ferreira Viana, nº. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br