



PLANTA BAIXA BLOCO 1 - AMPLIAÇÃO
ESCALA: 1/50

E-1 ESCOLAS EM GERAL
TIPO I TÉRREA
CARGA DE INCÊNDIO 300 MJ/M²
RISCO BAIXO
ALTURA: TÉRREA
TABELA 5 DECRETO 51.803
SAÍDA DE EMERGÊNCIA / ILUM. DE EMERGÊNCIA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA / EXTINTORES
RESOLUÇÃO TÉCNICA Nº 05 PARTE 3.1 PSPCI 2016

LEGENDA		
02		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1x30 LEDS 1,9 w
01		SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
02		EXTINTOR DE PQS ABC 2-A:20-B:C

LEGENDA

	ÁREA EXISTENTE (A MANTER)
	ÁREA A CONSTRUIR



DETALHE FIXAÇÃO EXTINTOR
SEM ESCALA

OBS.: OS EXTINTORES PODERÃO SER INSTALADOS EM
SUPORTES APROPRIADOS NO PISO, DESDE QUE
MANTIDA A POSIÇÃO INDICADA EM PLANTA E A
SINALIZAÇÃO.

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

prefeitura de
Pelotas
vamos compartilhar a cidade

AMPLIAÇÃO E.M.E.F JORNALISTA DEOGAR SOARES

END: RUA GIOVANI GUIMARÃES Nº17 - BAIRRO DUNAS
PPCI- PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

PLANTA BAIXA - BLOCO 2

EQUIPE TÉCNICA DA UGP
Arq. Alexandre Silveira Vergara - CAU RS A39209-0

03/03

INDICADA

MAIO / 2018

Av. Ferreira Viana, nº. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br