



ESPESSURA DO ISOLAMENTO TÉRMICO			
DIÂMETRO NOMINAL (pol.)	ESPESSURA ISOLAMENTO (mm)	VÃO MÁXIMO ENTRE OS SUPORTES (m)	PERFIL METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO (PGL.)
1/2"	20	2,5	L-1"x1/4"
3/4"	21	2,5	
1"	21,5	3,5	
1.1/4"	22	3,5	
1.1/2"	22,5	4,0	L-2"x1/4"
2"	23,5	4,0	
2.1/2"	24	5,5	
3"	24,5	5,5	
4"	25,5	6,5	C-2.1/2"x4"x1/4"
5"	26	7,5	
6"	26	7,5	
8"	26	7,5	

00	EMIÇÃO INICIAL	BENEDETTI	SSM	03/06/15
ÍNDICE	DISFORMAÇÃO	PROJETO	APROV.	DATA

**PREFEITURA PELOTAS**

Edoardo Figueiredo Cavalcante Leite  
Prefeito

Georgina Romão  
Secretaria Municipal de Cultura

Paulina Van Loo  
Fiscal de Projeto da Gerência de Planejamento e Patrimônio/SeCult

**GOVERNO FEDERAL**

**BRASIL**

PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

**IPHAN**

Ministério da Cultura

Jurema de Sousa Machado  
Presidente do IPHAN

Eduardo Hahn  
Superintendente do IPHAN/RS

Ana Maria Beltrami  
Coordenador Técnico do IPHAN/RS

Cristina Thomé Pibernat  
Fiscal de Contrato do IPHAN/RS

REPROJETO:

**THEATRO SETE DE ABRIL**

Executivo de Restauração

THEATRO SETE DE ABRIL E ANEXO ADMIN.

DETALHAMENTO

CHILLER, BOMBAS E FAN-COILS

PROF. RESP. TÉCNICO:

ENR. SÉRGIO ROMEES  
CREA/RS 133122  
ART. 15517/5

CODIGO DE PROJETOS:

AND. ANTONIELA PETRUCCI SOLE  
CAU A 4183-7

10/17

Nº do Tombo: 640-T-BL

Data: 11/07/1972

Local: Arq. Etn. Pos.: 438-A

Local: Histórico

Local: das Belas Artes:501-A

Arquivo: 17A-ARC-PE-403-R02.dwg

Desenhista: BENEDETTI

Data: 03/06/2015

Escala: SEM ESCALA

AR CONDIC. - ETAPA PE