


NOTAS	
NOTA 1	A TAXA DE OCUPAÇÃO TOTAL DAS TUBULAÇÕES NÃO DEVEVA ULTRAPASSAR: 10% PARA ELETRODUTOS E PERILADOS; 35% DA ELETROFACILIDADE PERILADOS;
NOTA 2	OS SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE ELETROFACILIDADES DEVERÃO SER INSTALADOS A CADA 2,00m.
NOTA 3	PARA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CABEAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VER PROJETO ESPECÍFICO.
NOTA 4	PARA SEÇÃO DOS CONDUTORES DA REDE DE ENERGIA DA SINALIZAÇÃO VER QUADROS DE CARGAS E SINALIZAÇÃO.
NOTA 5	PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO SPM SERÁ CLASSE 750V/70°C, LIME DE HALOGENO, NÃO PRECISA DE SINALIZAÇÃO.
NOTA 6	A) FASES: BRANCA, VERMELHA E PRETA; B) NEUTRO: AZUL CLARO C) TERRA: VERDE OU VERDE E AMARELO;
NOTA 7	AS DEMONSTRAÇÕES QUE SE ENCONTRAM NAS REDES DE ENERGIA SÓ PODERÃO SER FEITAS EM CASO DE PASSAGEM DEBENDO SER SOLICITADO E REVISADO COM FOLHA DE BARRACAGEM E FOLHA DE SOLICITAÇÃO, PARA GARANTIR O SINALIZADO ENVIADO PELA NBR 5410.
NOTA 8	PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VER PROJETO ESPECÍFICO.


[illegible]

01	ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº1018/2017/SEPLAT			14/03/17
00	EMISSÃO INICIAL	PLENOS	MAS	02/06/15
INDICE	DISCRIMINAÇÃO	PROJETO	APROV.	DATA




PREFEITURA
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

Presidente do Município: **Edson José Machado**
Supervisor de Obras: **IPHAN**



Ministério da Cultura


Presidente do Conselho: **Francisco de Assis**
Coordenador Técnico do IPHANs: **Ana Maria Belmont**



GOV. FEDERAL

PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

Coordenador Técnico do IPHANs: **Cristina Figueiredo Pereira**
Fiscal de Obra do IPHANs: **Renato de Almeida**



PREFEITURA
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

Presidente do Conselho: **Francisco de Assis**
Coordenador Técnico do IPHANs: **Ana Maria Belmont**

[illegible]