



LEGENDA		
LUMINÁRIA	QUANTIDADE	LUMINÁRIAS A INSTALAR
	81	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36W
	9	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA PARA 1 LÂMPADA LED 18W 60CM.
	25	LUMINÁRIA PRISMÁTICA PENDENTE COM DIFUSOR DE POLIESTILENO CRISTAL PRISMÁTICO TRANSPARENTE SOQUETE E27 PARA LÂMPADA LED DE 40W ACABAMENTO COR BRANCA DIÂMETRO 40CM.
	07	ARANDELA TIPO MEIA-LUA PARA 1 LÂMPADA DE LED
	05	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W, ÁREA EXTERNA - RESISTENTE A ÁGUA.

LEGENDA		
	PONTOS EXISTENTES A REVISAR/CORRIGIR	PONTOS A REVISAR / CORRIGIR E/OU FINALIZAR
	INTERRUPTOR - FALTA SUPORTE E PLACA	
	TOMADA ALTA h=2,10m DO PISO ACABADO - FALTA TOMADA	
	TOMADA MÉDIA h=1,20m DO PISO ACABADO - FALTA TOMADA	
	TOMADA BAIXA h=0,30m DO PISO ACABADO - FALTA TOMADA	
	ESPERA P/ CHUVEIRO (20A) (F+N+T) h= 2,20m DO PISO ACABADO	
	CAIXA DE PASSAGEM	
	CAIXA DE PASSAGEM	
	INTERRUPTOR	
	TOMADA ALTA h=2,10m DO PISO ACABADO - FAZER TODA LIGAÇÃO	
	TOMADA MÉDIA h=1,20m DO PISO ACABADO - FAZER TODA LIGAÇÃO	
	TOMADA BAIXA h=0,30m DO PISO ACABADO - FAZER TODA LIGAÇÃO	
	VENTILADOR - h=2,10 DO PISO; MÓDULO VARIADOR h=1,20 DO PISO.	
	PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA h=2,20m DO PISO ACABADO	
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	
	FIOS NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA	
	ELETRODUTO EMBUTIDO PELO TETO OU PAREDE	
	ELETRODUTO RÍGIDO EXTERNO PELO TETO OU PAREDE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

REMANESCENTE DE OBRA

E.M.E.I. IVANIR DIAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICA
Bianca Claudino Montagner
CAU 474870-6

PROJETO:
REMANESCENTE DE OBRA - EMEI PROFESSORA IVANIR DIAS

ENGENHEIRO:
R. Manoel Lucas de Lima, 215 - COHAB Tablada - Pelotas / RS

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA

LOCAL E DATA:
Pelotas, JULHO de 2019.

FRANCHA:

02/03

ELE

ESCALA:
INDICADA