



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


MEM/010144/2020 – Tomada de Preços 14/2020 (Usina Minigeração Solar Fotovoltaica) – SEPLAG/SDETI

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 03

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às doze horas e cinquenta minutos, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 049, de 28 de agosto de 2019, para a análise da Impugnação realizada pela empresa Ezro Soluções e Instalações de Energia, referente a Tomada de Preços nº 14/2020 cujo objeto é a contratação de empresa para implantação de Usina de Minigeração Solar Fotovoltaica, de 78,4KWp, para o Parque Tecnológico de Pelotas, na Avenida Domingos de Almeida, nº 1785, Areal, Pelotas/RS. Considerando o teor da impugnação, a Comissão Especial de Licitações submeteu a mesma ao Setor de Engenharia da Secretaria de Planejamento e Gestão, que foi o responsável pela elaboração da documentação técnica deste certame. Desta forma, de acordo com a resposta elaborada pelo Eng. Eletricista Rogério Freitas, que segue em anexo, a Comissão Especial de Licitações recebe a impugnação, e no mérito julga a mesma improcedente, mantendo a data de recebimento e abertura dos envelopes no dia 02 de setembro de 2020, às 13hs, sendo mantidas todas as condições e exigências descritas no instrumento editalício, sem qualquer ressalva. Após isso, a Comissão encerrou a reunião. E, nada mais a constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes neste ato.


Vinicius Pires Ferreira
Presidente


Karen Esperança
Membro


Camila Ferreira Pereira
Membro


Pablo Crespi
Membro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEM/010144/2020 – Tomada de Preços 14/2020 (Usina Minigeração Solar Fotovoltaica) – SEPLAG/SDETI

SETOR DE ENGENHARIA SEPLAG

TOMADA DE PREÇOS 14/2020 – USINA MINIGERAÇÃO SOLAR FOTOVOLTAICA

Impugnação da empresa Ezro Soluções e Instalações de Energia:

Boa tarde.

A pedidos da empresa EZRO SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES DE ENERGIA Cnpj: 34.881.903/0001-40;

Visando o item 8.3.1 do memorial descritivo, referente a licitação de tomada de preços 14/2020 (Implantação de Usina de Minigeração Solar Fotovoltaica) – SEPLAG;

"8.3.1 Requisitos específicos • Máxima tensão de entrada CC: 1000 Vcc; • Tensão nominal de saída: 320 a 480 Vca; • Máxima corrente de entrada: 36 A por MPPT; • Número de entradas CC: 24; • Quantidade de MPPTS: 6; "

Venho por meio dessa solicitar a verificação deste item, e levanto a justificativa desta especificação necessária do inversor, pois não tem nenhum estudo ou levantamento de dados técnicos que justificam a necessidade de ter obrigatoriamente a mesma;

Pelo fato de todos os painéis serem instalados no mesmo ângulo de inclinação, não possuindo incidência de sombreamento, não há necessidades de um inversor de 24 entradas e 6 MPPTS, o que nos dá a entender que se fala de um único inversor.

O que conseqüentemente impede a ampla concorrência de estar participando da mesma. Verificando o edital 14/2020 entende-se que para desenvolver o projeto de sistema solicitado, há oportunidade de ser instalados inversores de 1,2, 3...(ETC) MPPTS, que atende a necessidade da mesma forma.

Solicitamos a reavaliação do item, impugnando a mesma. Aguardo retorno. Atenciosamente; Thainá Boscatto Fidelis; Administrativo.

Resposta:

A empresa vencedora do processo licitatório ficará responsável pela elaboração e afinamento do projeto, conforme item 1.2.1.1 da Planilha Orçamentária. Deverá obrigatoriamente o sistema ser enquadrado como minigeração, que é o objeto do processo licitatório. A empresa Contratada poderá elaborar o projeto de forma a atingir a potência exigida desmembrando em mais inversores.

Rogério da Silveira Freitas

Eng. Eletricista SEPLAG

Rogério da Silveira Freitas
Engenheiro Eletricista
Secretaria de Planejamento e Gestão
CREA-RS 146.900



SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>

Pedido de impugnação-Tomada de Preços 14/2020 Usina minigeração solar fotovoltaica

3 mensagens

Thainá Boscatto Fidelis <santsol.telemarketing@hotmail.com>
Para: "seplag.licitacoes@gmail.com" <seplag.licitacoes@gmail.com>

26 de agosto de 2020 16:02

Boa tarde.

A pedidos da empresa EZRO SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES DE ENERGIA Cnpj:
34.881.903/0001-40;

Visando o item 8.3.1 do memorial descritivo, referente a licitação de tomada de preços 14/2020 (Implantação de Usina de Minigeração Solar Fotovoltaica) – SEPLAG;

"8.3.1 Requisitos específicos • Máxima tensão de entrada CC: 1000 Vcc; • Tensão nominal de saída: 320 a 480 Vca; • Máxima corrente de entrada: 36 A por MPPT; • Número de entradas CC: 24; • Quantidade de MPPTS: 6; "

Venho por meio dessa solicitar a verificação deste item, e levanto a justificativa desta especificação necessária do inversor, pois não tem nenhum estudo ou levantamento de dados técnicos que justificam a necessidade de ter obrigatoriamente a mesma;

Pelo fato de todos os painéis serem instalados no mesmo ângulo de inclinação, não possuindo incidência de sombreamento, não há necessidades de um inversor de 24 entradas e 6 MPPTS, o que nos dá a entender que se fala de um único inversor.

O que conseqüentemente impede a ampla concorrência de estar participando da mesma.

Verificando o edital 14/2020 entende-se que para desenvolver o projeto de sistema solicitado, há oportunidade de ser instalados inversores de 1,2, 3...(ETC) MPPTS, que atende a necessidade da mesma forma.

Solicitamos a reavaliação do item, impugnando a mesma.

Aguardo retorno.

Atenciosamente;

Thainá Boscatto Fidelis;

Administrativo.

(49) 3011-0575.



Thainá Boscatto Fidelis <santsol.telemarketing@hotmail.com>
Para: "seplag.licitacoes@gmail.com" <seplag.licitacoes@gmail.com>

26 de agosto de 2020 17:09

27/08/2020

Gmail - Pedido de impugnação-Tomada de Preços 14/2020 Usina minigeração solar fotovoltaica

[Textô das mensagens anteriores oculto]

SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>
Para: Rogerinho Freitas <rogeriodasfreitas@hotmail.com>

27 de agosto de 2020 09:03

[Texto das mensagens anteriores oculto]