



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEM/000822/2021 – Tomada de Preços 01/2021 (Iluminação em LED – Orla do Laranjal) - SEPLAG

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

ATA DE REUNIÃO Nº 02

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e quinze minutos, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 002, de 21 de janeiro de 2021, para a análise e resposta ao pedido de esclarecimento realizado pela empresa Terceiriza Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda. – EPP, referente a Tomada de Preços 01/2021, cujo objeto é a “*execução de rede de iluminação pública em LED nas Avenidas Dr. Antônio Augusto de Assumpção Junior e Jorge Ivan da Costa Gertum, no município de Pelotas/RS*”. A empresa realizou o seguinte questionamento:

Boa tarde, tendo em vista procurar orçar luminária correta e também um melhor custo benefício ao cliente, abaixo alguns apontamentos. Com a entrada no mercado das luminárias padrão LED, a procura dos fabricantes é de ter a cada dia avanços na eficiência e menor consumo de energia elétrica, que é o objetivo dos municípios, para reduzir os custos mensais pagos as distribuidoras de energia. Ultimamente não se faz mais projetos baseados na potência das luminárias, como era o caso das luminárias com lâmpadas de sódio, mercúrio e metálicas, onde a potência era determinada pela lâmpada a ser utilizada. No mercado temos luminárias de LED de 150w com eficiência a partir de 19.000 lumens e em alguns fabricantes ate 21000 lumens, outro exemplo é que existe luminárias com menor potência tipo 140w com uma eficiência de quase 21.000 lumens. Ocorre que no presente edital estão exigindo potências mínimas, com mínimo de 151w e 180w e com a mesma eficiência de 18.000 lumens para os dois casos, isto acaba diminuindo opções de luminárias de boa qualidade com fluxo luminoso inclusive melhor. Podemos atender ao presente edital com a mesma luminária de 150w ou 140w com relativa sobras, pois temos produtos aprovados no INMETRO de acordo com a portaria 20/2017 com quase 21.000 lumens de eficiência. De modo que solicitamos um posicionamento da Prefeitura referente a especificação do presente edital e se podemos entrar com produtos de menor potência no consumo, mas que atendem aos 18000 lumens de eficiência solicitados no edital, tudo de acordo com as normas da portaria 20 do INMETRO e atestados por relatórios de ensaios de laboratórios acreditados pelo INMETRO. Este e-mail de esclarecimentos pode ser somente desta forma ou deve ser feito algum documento mais formal tipo ofício. Otávio Agendes - Dpto de Compras e Empenhos. Terceiriza Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda. – EPP. Fone: (53) 3027-4453 ou (53) 9.9903-4551.

Resposta da Comissão Especial de Licitações quanto ao questionamento: Após análise, entendeu-se que o questionamento da empresa é extremamente pertinente, de forma que para garantir uma iluminação de qualidade, o fator de maior importância a ser considerado nas características da luminária, são os lumens. Ainda, uma luminária que atende aos lumens solicitados no Edital, com potência inferior, irá entregar o




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


MEM/000822/2021 – Tomada de Preços 01/2021 (Iluminação em LED – Orla do Laranjal) - SEPLAG

resultado esperado em questão de iluminação, porém com uma economia de energia ainda maior. O objetivo da implementação de iluminação em LED está alicerçado em dois fatores: iluminação de qualidade e economia de energia. Assim, será aceito pela Comissão Especial de Licitações a apresentação de luminárias de menor potência, porém que atendam no mínimo os 18.000 lúmens, assim como todas as demais características exigidas no Anexo 02 do Edital de Licitação.


Após isso, a Comissão encerrou a reunião. E, nada mais a constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes neste ato.



Vinicius Pires Ferreira
Presidente



Rogério Freitas
Membro



Juliano Neves
Membro



Charles Pereira
Membro



SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>

Esclarecimento Obra Orla Laranjal - TP 01/2021

2 mensagens

Otávio Agendes <compras@terceirizars.com.br>
Para: SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>

9 de março de 2021 16:17

Boa tarde,

tendo em vista procurar orçar luminária correta e também um melhor custo benefício ao cliente, abaixo alguns apontamentos.

Com a entrada no mercado das luminárias padrão LED, a procura dos fabricantes é de ter a cada dia avanços na eficiência e menor consumo de energia elétrica, que é o objetivo dos municípios, para reduzir os custos mensais pagos as distribuidoras de energia. Ultimamente não se faz mais projetos baseados na potência das luminárias, como era o caso das luminárias com lâmpadas de sódio, mercúrio e metálicas, onde a potência era determinada pela lâmpada a ser utilizada.

o mercado temos luminárias de LED de 150w com eficiência a partir de 19.000 lumens e em alguns fabricantes ate 21000 lumens, outro exemplo é que existe luminárias com menor potência tipo 140w com uma eficiência de quase 21.000 lumens. Ocorre que no presente edital estão exigindo potências mínimas, com mínimo de 151w e 180w e com a mesma eficiência de 18.000 lumens para os dois casos, isto acaba diminuindo opções de luminárias de boa qualidade com fluxo luminoso inclusive melhor.

Podemos atender ao presente edital com a mesma luminária de **150w ou 140w** com relativa sobras, pois temos produtos aprovados no INMETRO de acordo com a portaria 20/2017 com quase 21.000 lumens de eficiência. De modo que solicitamos um posicionamento da Prefeitura referente a especificação do presente edital e se podemos entrar com produtos de menor potência no consumo, mas que atendem aos 18000 lumens de eficiência solicitados no edital, tudo de acordo com as normas da portaria 20 do INMETRO e atestados por relatórios de ensaios de laboratórios acreditados pelo INMETRO.

Este e-mail de esclarecimentos pode ser somente desta forma ou deve ser feito algum documento mais formal tipo ofício.

--

Otávio Agendes - Dpto de Compras e Empenhos

Terceiriza Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda. - EPP

Fone: (53) 3027-4453 ou (53) 9.9903-4551

SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>
Para: Rogerinho Freitas <rogeriodasfreitas@hotmail.com>

10 de março de 2021 08:47

[Texto das mensagens anteriores oculto]