

Ficha de Diagnóstico	Nº 21
Local: Sala 21 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1. Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Descascamento da pintura. Desgaste. Agente: Ação do tempo. Procedimento para recuperação: Lixar, emassar e pintar. Quantificação dos serviços: Forro: 12,05 m².</p> <p>2. Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Rodaforro de madeira apodrecido, descolamento do revestimento. Agente: Ação do tempo. Procedimento para recuperação: Lixar, emassar e pintar. Quantificação dos serviços: Rodaforro: 14,40 m.</p> <p>3. Paredes Material: reboco e azulejos. Manifestações patológicas: Fissuras no reboco. Descolamento de azulejos. Agente: Deformação estrutural (fissuras nas vergas). Procedimento para recuperação: Reconstituição do revestimento. Execução de novo reboco. Restauração dos azulejos na última fiada. Quantificação dos serviços: Parede: 15,00 m².</p> <p>4. Piso Material: ladrilho hidráulico. Manifestações patológicas: Piso de ladrilho hidráulico desnivelado em declive leve e aclive leve Agente: Acomodação do solo e contrapiso. Procedimento para recuperação: Limpeza, conservação. Quantificação dos serviços: Limpeza e conservação: 12,05m².</p>	 <p>S.21</p> <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>

5. Rodapé

Material: cerâmica.

Manifestações patológicas:

Inexistente.

Agente:

Inexistente.

Procedimento para recuperação:

Limpeza e conservação.

Quantificação dos serviços:

Rodapé: 10,25 m.

OBS:

- Limpar o filtro de água;
- Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



Foto 2



Foto 3