



Ficha de Diagnóstico	Nº 26
Local: Sala 26 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1.Paredes Material: reboco. Manifestações patológicas: Infiltrações. Descolamento revestimento. Revestimento em reboco com pintura caindo. Agente: Deformação estrutural, ação do tempo. Procedimento para recuperação: Reconstituição do revestimento. Execução de novo reboco. Pintura. Quantificação dos serviços: Parede recuperação do revestimento: 50,00 m². Parede pintura: 120,00 m².</p> <p>2.Piso Manifestações patológicas: Afundamento do piso. Peças em ladrilho hidráulico danificados. Agente: Ação do tempo, desgaste. Desestabilização da base. Procedimento para recuperação: Remoção cuidadosa do piso, execução de contrapiso e substituição das peças danificadas. Quantificação dos serviços: Piso: 23,09 m².</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>



Foto 2



Foto 3