

Ficha de Diagnóstico	Nº 22
Local: Sala 22 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1. Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Descascamento da pintura. Desgaste. Agente: Ação do tempo. Procedimento para recuperação: Lixar, emassar e pintar. Quantificação dos serviços: Forro: 10,92 m².</p> <p>2. Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Não apresenta manifestações patológicas.</p> <p>3. Paredes Material: reboco. Manifestações patológicas: Rachaduras (verga) e fissuras no reboco. Reboco esfarelando. Umidade ascendente. Agente: Deformação estrutural (fissuras nas vergas), presença de água. Procedimento para recuperação: Impermeabilização da parede. Reconstituição do revestimento. Estabilização das trincas por grampeamento. Execução de novo reboco. Quantificação dos serviços: Parede: 30,00 m².</p> <p>4. Piso Material: ladrilho hidráulico tipo 06. Manifestações patológicas: Piso de ladrilho hidráulico desnivelado em declive leve. Agente: Acomodação do solo e contrapiso. Procedimento para recuperação: Substituição de ladrilho danificado. Limpeza, conservação. Quantificação dos serviços: Limpeza e conservação: 10,92m². A substituir : 1,12m².</p> <p>OBS: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.</p>	 <p>S.22</p> <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>



Foto 2



Foto 3