



- NOTAS**

 - 1 - Todos os elementos do sistema (detectores, acionadores, visadores, módulos de monitoramento, comando, etc.) serão do tipo endereçável.
 - 2 - A distância entre os suportes para fixação dos eletrodutos é de no máximo 1,50m.
 - 3 - Todas as cotos de instalação deverão ser confirmados no projeto de Arquitetura.

CÓDIGO — Identificação dos equipamentos

EXEMPLO — CÓDIGO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

a=ELEMENTO
AV=AVISADOR SONORO VISUAL
AC=ACONDORADOR MANUAL
DS=DETECTOR
DT=DETECTOR TERMOCALORIMETRICO
MI=MODULO ISOLADOR

b=PRSO;
3P=3º PAVIMENTO

i=LAÇO LI-NÚMERAÇÃO DO LAÇO
x=NÚMERO SEQUENCIAL - xxx

01	06/09/2021	ATUALIZAÇÃO DE PREÇO	
010	10/09/2021	EMISSÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	ASSUNTO	
<p>MPE AQUISIÇÃO E PLANEJAMENTO LDTA - EPP Rua Milton Grevel, 389 - 3A - Universidade Federal - CEP: 86070-720 FONE (0xx41) 3328-1207 - Email: mpe@mgparquela.org.br Site: www.mgparquela.org.br Atividade em andamento O valor da nota prevalece ao da escala.</p> <p>Antes de qualquer medida sanitária ou responsável pelo projeto, medida de controle de acesso, controle de medicação na empresa, DIRETORIA AUTOMÁTICA RESERVAÇÃO?</p> <p>NOTA DE CONTROLE DE PREÇO PROPOSTA E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA - DIRETORIA AUTOMÁTICA RESERVAÇÃO?</p>			
<p>PROJETO EXECUTIVO - SISTEMAS ELETRONICOS E TELECOMUNICAÇÕES HOSPITAL REGIONAL DE PRONTO SOCORRO - HRPS Propriedade: MUNICÍPIO DE PELOTAS Local: Av. BENTO GONÇALVES, Nº.4590 - PELOTAS / RS Estado: FRANCA</p>			
<p>MPE - Planejamento e Aquisição de Materiais - EPP</p>			
<p>PLANTA BAIXA - SDAI - TÉRREO 1 Código Cliente: 554 Desenhos: LEONARDO S.</p>			
<p>Arquiteta Cad: 554/PS PE-SDI-002-TER.1 R01.DWG</p>			
<p>Exatidão Desenhos: 1/75</p>			