



- NOTAS:
- 1 - Deverá ser considerado pela instalação todos os elementos de fixação necessários à execução desta operação.
 - 2 - Deverá o contratado fazer o conexão entre o barmanto eletrolítico e a cordoalha de cobre.
 - 3 - Deverá o contratado fazer o conexão entre o a grade e demais estruturas da cobertura.
 - 4 - Deverá o contratado fazer o conexão entre o sistema de drenagem e o sistema de escoamento das águas consideradas principais ser proveniente do QGBT e serão indicados no projeto de alimentadores.
 - 5 - A interligação entre os BEL-TEL dos shafts dos pavimentos será feito com cabo de cobre nu com bitola 10mm².
 - 6 - A interligação entre os BEL-TEL dos shafts dos pavimentos será feito com cabo de cobre nu com bitola 10mm².
 - 7 - A interligação entre os BEL-TEL dos shafts dos pavimentos será feito com cabo de cobre nu com bitola 10mm².
 - 8 - A mocha de aterramento das selas cirúrgicas e do sala de hemodinâmica deverão ser feito pelo foneador do projeto, sendo o mesmo deverá ser interligado ao sistema de aterramento do projeto abaixo do piso condutivo do solo. Próximo o cada sala deverá ser feita o PNR conexão do piso condutivo.

RO1	06/03/2021	ATUALIZAÇÃO DE PROJETO
RO2	10/03/2021	EMISSÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	ASSINATURA
<p>MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LDTA - EPP</p> <p>Rua Manoel Carlos, 369 - J. A. - CEP. 86020-720</p> <p>Fone: (0xx41) 3268.1022 E-mail: mep@mepltda.com.br Site: www.mepearquitetoar.br</p> <p>Medidas em centímetros. Conferir medidas no local.</p> <p>O valor das cotas prevalece sobre as desenhos. Conferir no responsável pelo projeto.</p> <p>O QUE O CONTEÚDO DESTA FOLHA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA, DEBEMOS AUTORIZAR PRESTADORES?</p>		
<p>WAGNER DE MELLO JUNIOR Arquiteto de Registro nº 14.248/PR Inscrição Profissional nº 14.248/PR Inscrição Profissional nº 14.248/PR</p> <p>Auto do Projeto Wagner de Mello Junior Inscrição nº 14.248/PR</p>		
<p>MEP - Arquitetura e Planejamento LDTA - EPP</p>		
<p>PROJETO EXECUTIVO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO</p> <p>Gratuito</p> <p>HOSPITAL REGIONAL DE PRONTO SOCORRO - HRPS</p> <p>Proprietário</p> <p>MUNICÍPIO DE PELOTAS</p> <p>Av. BENTO GONCALVES Nº448 - PELOTAS - RS/RS</p> <p>ATERRAMENTO E SPDA - 2º PAV.</p> <p>Colégio Catana 554 Desenho: LEONARDO S. D.</p> <p>Aquisição Cat. 554, HRPS, PELEI-006-PAV, R31 DWG</p>		
<p>PRONCHA</p> <p>05 / 08</p>		<p>Enviado Desempenho: 1/76</p>