



NOTAS:

- 1 - O sistema de cabeamento estruturado em eletrodutos sobre o fôrro deverá estar paralelo à rede de energia, conforme diagrama de layout.
- 2 - Os eletrodutos deverão ser fabricados em PVC rígido tipo UTP Cat.6, deverá ser testado e certificado com equipamento apropriado.
- 3 - O projeto será considerado pela instalação todos os elementos de fixação necessários à execução deste projeto.
- 4 - As instalações deverão ter suporte independente do fôrro.
- 5 - Todos os elementos metálicos não ligados à instalação todos como: painéis, eletrodutos, caixas de passagem, estruturas metálicas, etc., deverão ser aterrados.
- 6 - Deverá ser passado arame de # 16 AWG em todo o tabuleiro.
- 7 - Serão curtos verticais para eletroduto dentro de uma mesma sala ou fábrica.
- 8 - Antes da execução da obra deverá ser instalado no local eventuais interferências com outros sistemas e equipamentos.
- 9 - Todos os tabuleiros não indicados serão de # 1.
- 10 - As instalações deverão ser executadas e a distribuição pela planta deverá ser o mesmo das tubulações galvanizadas utilizadas nas salas das eletrocentrais, conforme indicadas na planta. Em paradas de emergência, a distribuição poderá ser feita por meio de eletrodutos.
- 11 - Antes de executar, confirmar nos detalhes de especificação de arquitetura as outras de instalação de equipamentos para que todos os pontos de utilização (esquemas, simbologia e altura) sejam posicionados adequadamente.

R01	6/8/2021	ATUALIZAÇÃO DE PROJETO
R01	7/9/2021	EMISSÃO INICIAL
PROPOSTA	TÍTULO	ASSUNTO
MPEP - AQUISIÇÃO E PLANEJAMENTO LOTA – EPP		
Rua Milton Gouveia, 308 - 4º Universidade - Londrina - PR CEP: 86050-720 FONE (0xx45) 3338-1020 E-mail: mpep@mgpeparatiba.pr.gov.br Site: www.mgpeparatiba.pr.gov.br		
Medidas em centímetros.	Conferir medidas na localidade.	
O Voto de aprovação do presente projeto é condicionado à aquisição dos recursos necessários para o cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato e da execução das obras.		
(VOTO DO CONSELHO DE GESTÃO E PROPRIEDADE DA EMPRESA – DIRETOS AUTORES RESERVADOS)		
Razão:		
PROJETO EXECUTIVO – SISTEMAS ELETRÔNICOS E TELECOMUNICAÇÕES		
HOSPITAL REGIONAL DE PRONTO SOCORRO – HRPS		
MUNICÍPIO DE PELOTAS		
LOCAL: AV. SÉNTIO GONÇALVES Nº.4390 - PELotas / RS		
Assunto		
PLANTA BAIXA – TELEMETRIA – TÊRREO I		
554 LEONARDO S		
Assessor Celso		
FRONÇA		
02 / 10		