FLUXOGRAMA DE ÁGUA GELADA – SHAFT #01

S/ escala

LEGENDA DE COMPONENTES

	MANÔMETRO – ESCALA 0 a 6 kgf/cm2 COM VÁLVULA DE ALIVIO
	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO
	TERMÔMETRO – ESCALA DE 0 a 50º – TIPO COLUNA
ST	SENSOR DE TEMPERATURA
	REGISTRO TIPO GAVETA
FS	CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA
	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO
	VÁLVULA DE RETENÇÃO
	VÁLVULA DE ESFERA COM HASTE EXTENDIDA
M	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR PROPORCIONAL
	REGISTRO DE ESFERA
	FILTRO Y
PI	PONTO DE MANÔMETRO
TI	PONTO DE TERMÔMETRO
	NIPLE
	UNIÃO
AAG	TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA
RAG	TUBULAÇÃO DE RETORNO DE ÁGUA GELADA
	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR/FANCOLETES
	UNIDADE FANCOLETES TIPO CASSETE
	UNIDADE FANCOLETES TIPO BUILT–IN
	UNIDADE FANCOLETES TIPO HI–WALL
	CHILLER MODULAR RESFRIADO A AR
	BOMBA DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL

OBS.: - DETALHES COMPLEMENTARES VER PRANCHA C 52 A 55
- DIAGRAMAS VER PRANCHA C 37 A 51
- CONVENÇÃO VER PRANCHA C 56 A 59

REVISÃO	DATA	ASSUNTO
R01	14/09/2021	REVISÃO GERAL DE PROJETO
R00	13/09/2021	EMISSÃO INICIAL

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP
Rua Milton Gavetti, 369 - Jd. Universitário - Londrina - Pr - CEP: 86050-720
FONE/FAX: 0XX43 - 3328-1020 / E-mail: mep@meparquitetura.arq.br / Site: www.meparquitetura.arq.br.

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Contem medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto.

" TODO O CONTEÚDO DESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. "

Autor do Projeto
Bruno Kowalczuk Novais
Eng. Mecânico CREA PR 172.804/D

MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda. - EPP

Projeto: PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO
Obra: HOSPITAL REGIONAL DE PRONTO SOCORRO - HRPS
Proprietário: MUNICÍPIO DE PELOTAS
Local: AV. BENTO GONÇALVES, N°4590 - PELOTAS / RS
Assunto: FLUXOGRAMA GERAL A

Código Cliente: 1945
Desenho: TIAGO
Arquivo Cad: 554 HPS PE-HVAC-037-FLUXPTS_R01

PRANCHA: C 37/59
Escala Desenho: INDICADA
Escala Plotagem: 1 / 100