



LEGENDA DE COMPONENTES	
	MANÔMETRO - ESCALA 0 a 6 kgf/cm² COM VÁLVULA DE ALMO
	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO
	TERMÔMETRO - ESCALA DE 0 a 50° - TIPO COLUNA
	SENSOR DE TEMPERATURA
	REGISTRO TIPO GAVETA
	CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA
	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANÇAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO
	VÁLVULA DE RETENÇÃO
	VÁLVULA DE ESFERA COM HASTE EXTENDIDA
	VÁLVULA DE CONTROLE E BALANÇAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR PROPORCIONAL
	REGISTRO DE ESFERA
	FILTRO Y
	PONTO DE MANÔMETRO
	PONTO DE TERMÔMETRO
	NIPLE
	UNIÃO
	TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA
	TUBULAÇÃO DE RETORNO DE ÁGUA GELADA
	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR/FANCOILES
	UNIDADE FANCOILES TIPO CASSETE
	UNIDADE FANCOILES TIPO BUILT-IN
	UNIDADE FANCOILES TIPO H-WALL
	CHILLER MODULAR RESTRITO A AR
	BOMBA DO TIPO CENTRÍFUGO RADIAL

OBS.: - DETALHES COMPLEMENTARES VER PRANCHA C 52 A 55
- DIAGRAMAS VER PRANCHA C 37 A 51
- CONVENÇÃO VER PRANCHA C 56 A 59

REV.	14/09/2021	REVISÃO GERAL DE PROJETO
REV.	18/09/2021	EMISSÃO FINAL
PROJETO	MEP	PROJETO
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LOTA - EPP		
RUA MIRA GOMES, 380 - JD. UNIVERSITÁRIO - LONDRINA - PR - CEP: 86050-720		
CONTATO: (043) 3338-1001 E-mail: mep@mepearquitetura.com.br Site: www.meparquitetura.com.br		
Medidas em centímetros. Confira medidas no local. Anota de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto.		
O valor da cota provém da cota de referência.		
TODOS OS COMPONENTES DESTA OBRA SÃO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA - CREDITO AUTOMÁTICO RESERVADO		
PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO		
HOSPITAL REGIONAL DE PRONTO SOCORRO - HRRPS		
MUNICÍPIO DE PELOTAS		
AV. BENTO GONÇALVES, N.º 4590 - PELOTAS / RS		
FLUXOGRAMA C - PARTE 1-3		
Projeto	1945	Desenho: TIAGO
Arquiteto	1945	Desenho: TIAGO
Arquiteto: 054/055-PE-1945-048-FLUXOGRAMA_C		