Planta Layout 3° Pavimento

Nível -m
Esc: 1:75

LEGENDA

SDAI – SISTEMA DE DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

- – Central de deteção e alarme de incêndio. Instalada a 1,50m do piso acabado.
- REP – Painel repetidor – PR.
- – Detector de fumaça no ambiente – DF.
- – Detector de chama no ambiente – DC.
- – Avisador sonoro e visual – AV.
- – Acionador manual – AM
- MI – Módulo isolador – MI
- MM – Módulo monitor – MM
- MR – Módulo relé – MR
- B – Caixa de Bornes – B
- LXX – Indicação de laço (ida), em cabo do tipo JE-H(st)H 2x2x0,8mm²
- LXX – Indicação de laço (ida e volta), em cabo do tipo JE-H(st)H 2x2x0,8mm²
- – Eletroduto, em aço galvanizado, diâmetro de ø3/4", quando não cotado. Instalado sobre forro ou parede.
- – Eletroduto que Sobe / Desce
- – Conduletes em liga de alumínio, tipo LL, LR, C, T e X
- – Área não intervencionada

NOTAS

1 – Todos os elementos do sistema (detectores, acionadores, avisadores, módulos de monitoramento, comando, etc.) serão do tipo endereçável.

2 – A distância entre os suportes para fixação dos eletrodutos é de no máximo 1,50m.

3 – Todas as cotas de instalação deverão ser confirmadas no projeto de Arquitetura.

CÓDIGO – Identificação dos equipamentos

a.b.l.l.x – CÓDIGO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

a=ELEMENTO
AV–AVISADOR SONORO VISUAL
AM–ACIONADOR MANUAL
DC–DETECTOR
DT–DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO
MI–MÓDULO ISOLADOR

b=PISO:
3P–3º PAVIMENTO

l=LAÇO Li–NÚMERAÇÃO DO LAÇO

x=NÚMERO SEQUENCIAL – XXX

R01	06/09/2021	ATUALIZAÇÃO DE PROJETO
R00	10/06/2021	EMISSÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	ASSUNTO

MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA. - EPP
Rua Milton Gavetti, 369 - Jd. Universitario - Londrina - Pr - CEP. 86050-720
FONE: 0XX43 - 3325-1001 / E-mail: mep@meparquitetura.arq.br / Site: www.meparquitetura.arq.br.

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto.

* TODO O CONTEÚDO DESTE PROJETO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS *

WAGNER DE MELO JUNIOR
CREA MG 141150/D
Assinado de forma digital por WAGNER DE MELO JUNIOR:06944795670
Dados: 2021.10.06 07:14:21 -03'00'

Autor do Projeto:
Wagner de Melo Junior
CREA MG 141150/D

MEP - Arquitetura e Planejamento Ltda. - EPP

Projeto:
PROJETO EXECUTIVO - SISTEMAS ELETRÔNICOS E TELECOMUNICAÇÕES

Obra:
HOSPITAL REGIONAL DE PRONTO SOCORRO - HRPS

Proprietário:
MUNICÍPIO DE PELOTAS

Local
AV. BENTO GONÇALVES, N°4590 - PELOTAS / RS

Assunto
PLANTA BAIXA - SDAI - 3 PAV.

PRANCHA
06 / 08

Código Cliente: 554
Desenho: LEONARDO S.
Arquivo Cad: 554 HPS PE-SDI-006-3PAV_R01.DWG
Escala Desenho: 1/75