



LEGENDA – SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

- – Sonifletor modular de teto, instalação embutida, 6W nominal, para reprodução de música e voz.
- – Eletroduto de aço galvanizado instalado acima do forro, diâmetro #1", quando não cotado.
- – Eletroduto flexível do tipo Seal tube, instalado acima do forro, diâmetro #1", quando não cotado.
- – Conduletes em liga de alumínio do tipo LL, LR, LB, C, T e X.
- – Área não interveniada

NOTAS:

1 – O cabeamento dedicado ao sistema de sonorização será encaminhado juntamente com a infraestrutura de cabeamento estruturado em eletrocanais e perfisados sobre o forro. Toda infraestrutura deverá estar paralela à rede de energia, conforme distribuição do layout.

2 – Deverão ser considerados, para instalação, todos os elementos e acessórios necessários à perfeita instalação dos equipamentos para execução deste projeto.

3 – Todos os elementos metálicos não energizados da instalação tais como: painéis, eletrodutos, caixas de passagem e estruturas metálicas serão solidamente aterrados.

4 – Deverá ser passado ome guia de #18 AWG em todo o tubulação seca.

5 – Antes da execução da obra deverá ser estudado no local eventuais interferências com outros sistemas e também ser confirmadas as locações exatas dos pontos.

6 – Antes da executar, confirmar nos detalhes específicos de arquitetura as alturas de instalação de equipamentos, para que todos os pontos de utilização (elétrico, telefônico e outros) sejam posicionados adequadamente.

7 – Para encaminhamento de rede e endereçamento dos pontos para estação de chamada, deverão ser consideradas as informações presentes nos projetos de telefonia dos pavimentos correspondentes.

R01 06/09/2021 ATUALIZAÇÃO DE PROJETO	
R02 10/09/2021 REVISÃO	REVISÃO
R03 10/09/2021 REVISÃO	REVISÃO
MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP Rua Milton Carneiro, 385 - Jd. Universitário - Curitiba - PR - CEP: 80050-720 FONE: (0XX41) 3308-7107 / E-mail: mep@mepearquitetura.com.br / Site: www.meparquitectura.com.br Modos em contínuo. Confere modificado no local. O valor do obra prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração consultar o responsável pelo projeto. * TODOS OS DIREITOS DE AUTOR E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA, INCLUSIVE AUTORAÇÃO RESERVADOS *	
PROJETO EXECUTIVO - SISTEMAS ELETRÔNICOS E TELECOMUNICAÇÕES HOSPITAL REGIONAL DE PRONTO SOCORRO - HRP MUNICÍPIO DE PELOTAS AV. BENTO GONÇALVES, 14400 - PELOTAS / RS Assunto: PLANTA BAIXA - SONORIZAÇÃO - 1 PAV. Projeto: 554 Assunto: 554 Assunto: 554	
Wagner de Melo Junior CREA RJ 141150-0 Assunto: PLANTA BAIXA - SONORIZAÇÃO - 1 PAV. Projeto: 554 Assunto: 554	
04/07	