



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

MEM/002575/2022 – Concorrência 02/2022 (Requalificação do Loteamento Farroupilha) - SEPLAG


**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 03**

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 012, de 25 de janeiro de 2022, para a análise do pedido de esclarecimento realizado pela empresa Construtora Pelotense Ltda, referente ao Edital da licitação Concorrência 02/2022, cujo objeto é a *“contratação de empresa para execução de obras de requalificação do Loteamento Farroupilha, contemplando redes de água, esgoto e drenagem, pavimentação, sinalização, iluminação e paisagismo, no município de Pelotas/RS”*. O pedido de esclarecimento segue em anexo à presente Ata. O mesmo trata da especificação dos tubos de concreto que serão utilizados na obra. Assim, a Comissão informa que os tubos de concreto são especificados na planilha orçamentária, sendo esses com encaixe ponta e bolsa, e quanto ao assentamento, o mesmo varia conforme discriminado na planilha orçamentária, podendo ser junta elástica ou rígida. Após isso, a Comissão encerrou a reunião. E, nada mais a constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes neste ato.


Vinicius Pires Ferreira
Presidente


Marcos Tormen
Membro


Charles Pereira
Membro


Alexandre Vergara
Membro



SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>

PEDIDO DE ESLARECIMENTO C.C. 002/2022

estagiario pelotense <estagiario@pelotense.com.br>
Para: seplag.licitacoes@gmail.com

8 de abril de 2022 14:02

Boa tarde.

Vimos por meio deste solicitar esclarecimento referente a concorrência nº 02/2022 da Prefeitura Municipal de Pelotas.

Após análise do memorial e dos projetos, verificou-se a falta de informações referente aos tubos de concreto.
Pergunta: Os tubos terão encaixe de ponta e bolsa ou macho e fêmea? A junta será rígida ou elástica?

--

--

Atenciosamente,

Luis Santiago Ramos Junior

CONSTRUTORA PELOTENSE LTDA.

(51) 3332-2700

orcamento@pelotense.com.br

Rua Dr. Alcides Cruz, 380

Santa Cecília - Porto Alegre – CEP – 90630-160

CNPJ: 92.190.503/0001-95

www.pelotense.com.br