

1 PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/75

LEGENDA:

2x20W	- Luminária LED 2x20W
25W	- Plafon LED 25W
	- Luminária externa / Refletor LED 50W
	- Rede 1 Folowbrtico
	- Interruptor de duas seções
	- Interruptor de três seções
	- Interruptor de uma seção
	- Interruptor paralelo (Three-Way)
	- Rede Folowbrtico
100W	- Refletor LED 100W
	- Ponto de luz de emergência no parede com alimentação independente
	- Tomada 150cm
	- Tomada 200cm
	- Tomada baixa 30cm
	- Ponto de carga Trifásico
	- Ponto de luz de emergência no parede com alimentação independente
	- Ponto de carga Trifásico
	- Ducha Higiênica
	- Tomada para Tomeira
	- Tomada para Ar Condicionado Split 12000 Btu's
	- Tomada para Ar Condicionado Split 18000 Btu's
	- Ponto de Acionamento de Portão
	- Sensor de Presença Folowbrtico
	- Sirene
	- Tomada no teto
	- Acionador de sirene assistir
P	- Caixa de passagem na parede
P	- Caixa de passagem no teto
	- Curva Horizontal 90 °C" 150x50mm
	- Luva de Acoplamento perfurado 150x50mm
	- Rebocador
	- TE Horizontal 90 °C" perfurado 150x50mm
	- Quadro de Comando da Motores
	- Quadro Geral de luz e força
	- Quadro Parcial de luz e força
MED	- Caixa para Medidor
100A	- Disjuntor a seco – DIN Curva B 100A 3P
16A	- Disjuntor a seco – DIN Curva B 16A 1P
20A	- Disjuntor a seco – DIN Curva B 20A 1P
20A	- Disjuntor a seco – DIN Curva B 20A 3P
32A	- Disjuntor a seco – DIN Curva B 32A 1P
32A	- Disjuntor a seco – DIN Curva B 32A 3P
40A	- Disjuntor a seco – DIN Curva B 40A 3P
50A	- Disjuntor a seco – DIN Curva B 50A 3P
63A	- Disjuntor a seco – DIN Curva B 63A 3P
20A 20A	- Disjuntor a seco DIN Curva B + Dispositivo DR 20A 4P
25A 25A	- Disjuntor a seco DIN Curva B + Dispositivo DR 25A 4P
32A 32A	- Disjuntor a seco DIN Curva B + Dispositivo DR 32A 4P
32A	- Dispositivo DR 32A 4P
63A	- Dispositivo DR 63A 4P
45kA	- DPS Classe II 45kA 1P
	- Eletroduto no Teto
X	- Energia aparente
	- Cuto obras perfurado "C" 150mmx50mm
	- Tubo que Sobe (Unifilar)
	- Tubo que Sobe (Detalhado)
	- Haubs, Fase, Retorno, Terra, Fase Compatilha, Retorno Compatilha, Cabo para Rigido

Quadro de Cargas

QGBT

Circ.	Descrição	Qtd.Dem 372,85W	1070W	5197,8W	6000W	9021,5W	12518,7W	30838W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (W)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
CD-01	Quadro: CD-01							1	30923,1	30783,5	100%	0,81	58,68	3	50	25	ABC	Obs.:
CD-02	Quadro: CD-02			1					5197,8	6389,8	100%	0,81	9,68	3	25	4	ABC	Obs.:
CD-03	Quadro: CD-03					1			9021,5	11097,9	100%	0,81	16,89	3	32	6	ABC	Obs.:
CD-04	Quadro: CD-04				1				6000,0	7500,0	100%	0,80	11,36	3	40	6	ABC	Obs.:
CD-05	Quadro: CD-05		1						1050,0	1050,0	100%	1,00	1,53	3	25	4	ABC	Obs.:
CD-06	Quadro: CD-06						1		13769,7	15448,5	100%	0,89	23,41	3	40	10	ABC	Obs.:
QCM	Quadro: QCM	1							372,9	466,1	100%	0,80	0,71	3	25	4	ABC	Obs.:
Total		1	1	1	1	1	1	1	66805,8	80642,3								
Alment.	C=32,26m QT=2%										100%	0,83	93,80	3	50A	35	ABC	–

Potência Demandada: 100% (66805.9 W) (80642.3 V.A)

Corrente nas Fases: A=122.2A B=122.2A C=122.2A

Quadro de Cargas

CD-01

Circ.	Descrição	Iluminação 25W	2x20W	110W	Tomadas 20W	100VA	100W	300W	Chuveiro 5500W	Ar Cond. 1251W	Ilha/Fixo 0,25CV	Outros 30W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (W)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
14	Iluminação		4										160,0	177,8	67,66%	0,90	0,81	1	16A	1,5	A	Obs.:
15	Iluminação		20										800,0	888,9	67,66%	0,90	4,04	1	16A	1,5	B	Obs.:
16	Iluminação	26		2									870,0	894,4	67,66%	0,90*	4,07	1	16A	1,5	B	Obs.:
17	Iluminação	18		1									560,0	572,2	67,66%	0,90*	2,60	1	16A	1,5	C	Obs.:
18	Iluminação	3	7										355,0	386,1	67,66%	0,90*	1,76	1	16A	1,5	B	Obs.:
19	Iluminação	11	14									1	1135,0	1272,2	67,66%	0,80*	5,78	1	16A	1,5	A	Obs.:
20	Iluminação		11	2									660,0	733,3	67,66%	0,90	3,33	1	16A	1,5	B	Obs.:
28	Tomadas				3	8							1040,0	1300,0	75,86%	0,80	5,91	1	20A	2,5	A	Obs.:
29	Tomadas					13	2						1900,0	2375,0	75,86%	0,80	10,80	1	20A	2,5	B	Obs.:
30	Ar Condicionado							1					1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	C	Obs.:
31	Ar Condicionado							1					1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	C	Obs.:
32	Ar Condicionado							1					1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	A	Obs.:
33	Ar Condicionado							1					1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	C	Obs.:
36	Ar Condicionado							1					1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	C	Obs.:
37	Ar Condicionado							1					1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	B	Obs.:
38	Ar Condicionado							1					1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	C	Obs.:
39	Ar Condicionado							1					1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	C	Obs.:
40	Ar Condicionado							1					1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	C	Obs.:
42	Chuveiro									1			5500,0	6875,0	100%	0,80	31,25	1	32A	6	ABC	–
43	Iluminação			4									440,0	488,9	67,66%	0,90	2,22	1	16A	1,5	B	Obs.:
44	Tomadas					9							720,0	900,0	100%	0,80	4,09	1	20A	2,5	C	Obs.:
45	Tomadas						12	17				1	6300,2	7875,2	100%	0,80*	35,80	1	20A	1,5	A	Obs.:
46	Tomadas					9		3					1620,0	2025,0	100%	0,80	9,20	1	20A	2,5	C	Obs.:
47	Sinalização e Controle											1	183,9	153,6	100%	0,95	0,88	1	20A	2,5	C	Obs.:
48	Tomadas				16								320,0	336,8	100%	0,95	1,53	1	20A	2,5	B	Obs.:
Total		58	56	9	16	21	33	22	1	9	1	1	33823,1	41368,2								
Alment.	C=0.41m QT=4%												31503,1	38736,5	100%	0,81	58,70	3	50A	25	ABC	–

Potência Total (33823.1 W) (41368.2 V.A) Potência Demandada: 93.62% (31503.1 W) (38736.5 V.A)

Corrente nas Fases: A=59.0A B=58.5A C=58.6A

Quadro de Cargas

CD-02

Circ.	Descrição	Iluminação 25W	2x20W	Tomadas 100VA	300W	Ar Cond. 1251W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (W)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
1	Iluminação	4	18				820,0	900,0	86%	0,90*	4,09	1	16A	1,5	A	Obs.:
2	Tomadas			7	1		860,0	1075,0	86%	0,80	4,89	1	20A	2,5	B	Obs.:
3	Ar Condicionado					1	1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	C	Obs.:
4	Ar Condicionado					1	1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	A	Obs.:
5	Ar Condicionado					1	1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	B	Obs.:
Total		4	18	7	1	3	5433,0	6666,3								
Alment.	C=11.92m QT=4%								100%	0,81	9,68	3	25A	4	ABC	–

Potência Total (5433.0 W) (6666.3 V.A) Potência Demandada: 95.85% (5197.8 W) (6389.8 V.A)

Corrente nas Fases: A=10.6A B=11.3A C=7.1A

Quadro de Cargas

CD-03

Circ.	Descrição	Iluminação 25W	2x20W	110W	Tomadas 100W	Ar Cond. 1251W	Outros 1070W	3000W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (W)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
7	Iluminação		22						880,0	977,8	83,15%	0,90	4,44	1	16A	1,5	C	Obs.:
8	Iluminação	10							250,0	250,0	83,15%	1,00	1,14	1	16A	1,5	A	Obs.:
9	Iluminação		2						220,0	244,4	83,15%	0,90	1,11	1	16A	1,5	A	Obs.:
10	Tomadas				24			2	3300,0	3750,0	75,67%	0,80	17,05	1	20A	2,5	C	Obs.:
11	Ar Condicionado					1			1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	A	Obs.:
12	Ar Condicionado					1			1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	A	Obs.:
13	Ar Condicionado					1			1251,0	1563,8	100%	0,80	7,11	1	20A	2,5	B	Obs.:
52	Ar Condicionado					1		1	1876,2	2345,2	100%	0,80	10,66	1	20A	2,5	B	Obs.:
Total		10	22	2	24	3	1	2	9979,0	12258,5								
Alment.	C=47.41m QT=4%										100%	0,81	16,89	3	32A	6	ABC	–

Potência Total (9979.0 W) (12258.5 V.A) Potência Demandada: 90.53% (9021.5 W) (11097.9 V.A)

Corrente nas Fases: A=16.1A B=17.8A C=16.6A

Quadro de Cargas

CD-04

Circ.	Descrição	Iluminação 150W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (W)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
60	Tomadas	1	6000,0	7500,0	100%	0,80	11,36	3	32A	6	ABC	Obs.:
Total		1	6000,0	7500,0								
Alment.	C=42.15m QT=2%		6000,0	7500,0	100%	0,80	5,50	3	32A	6	ABC	–

Potência Demandada: 100% (6000.0 W) (7500.0 V.A)

Corrente nas Fases: A=11.4A B=11.4A C=11.4A

Quadro de Cargas

CD-05

Circ.	Descrição	Iluminação 100W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (W)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
47	Iluminação	8	400,0	800,0	84,17%	1,00	2,73	1	20A	2,5	A	Obs.:
48	Iluminação	8	800,0	800,0	84,17%	1,00	2,73	1	20A	2,5	B	Obs.:
Total		12	1200,0	1200,0								
Alment.	C=38.79m QT=2%		1010,0	1010,0	100%	1,00	1,53	3	25A	4	ABC	–

Potência Total (1200.0 W) (1200.0 V.A) Potência Demandada: 84.17% (1010.0 W) (1010.0 V.A)

Corrente nas Fases: A=2.7A B=2.7A C=2.7A

REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

E.M.E.F. RAPHAEL BRUSQUE

PROJETO:
Eng. Eletricista SAMUEL CARVALHO

EXECUÇÃO:

PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO

PRANCHA:
A-01

ENDEREÇO:
Rua: Raphael Brusque, nº 63 - Colônia Z3

ÁREA CONSTRUÍDA:
1.171,66 m²

CONTEÚDO:
PROJETO ELÉTRICO

LOCAL E DATA:
Pelotas, janeiro de 2022.

ESCALA:
1/75

DESENHO:
SAMUEL