



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEM/001143/2023 – Tomada de Preços 01/2023 (Iluminação em LED – 5 Avenidas) - SEPLAG

Anexo 02 - Requisitos Técnicos da Luminária

Para atender ao item 9 do Edital de Licitação, a licitante deverá apresentar a documentação que comprove as seguintes características das luminárias:

Itens 1.2.1.1 e 1.2.1.2 da Planilha Orçamentária:

- a) Luminária em LED para iluminação pública;
- b) Potência Máxima 225W;
- c) Fluxo mínimo de 29.000lm;
- d) Temperatura de cor 4.000k ou 5.000k;
- e) Base para relé;
- f) IP-66.
- g) Garantia mínima de 5 anos;
- h) Apresentação do registro no FINAME;
- i) Registro no INMETRO;

Itens 2.2.1.1, 2.2.1.2, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 5.2.1.1 e 5.2.1.2 da Planilha Orçamentária:

- a) Luminária em LED para iluminação pública;
- b) Potência Máxima 180W;
- c) Fluxo mínimo de 22.000lm;
- d) Temperatura de cor 4.000K ou 5.000k;
- e) Base para relé;
- f) IP-66.
- g) Garantia mínima de 5 anos;
- h) Apresentação do registro no FINAME.
- i) Registro no INMETRO;