



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

---

MEM/002517/2023 – Tomada de Preços 03/2023 (Iluminação em LED – 3 Avenidas) - SEPLAG

---

## Anexo 02 - Requisitos Técnicos da Luminária

Para atender ao item 9 do Edital de Licitação, a licitante deverá apresentar a documentação que comprove as seguintes características das luminárias:

### Itens 1.2.1.1, 2.2.1.1 e 3.1.0.1 da Planilha Orçamentária:

- a) Luminária em LED para iluminação pública;
- b) Potência Máxima 225W;
- c) Fluxo mínimo de 29.000lm;
- d) Temperatura de cor 4.000k ou 5.000k;
- e) Base para relé;
- f) IP-66.
- g) Garantia mínima de 5 anos;
- h) Apresentação do registro no FINAME;
- i) Registro no INMETRO;

### Itens 3.1.0.2 da Planilha Orçamentária:

- a) Luminária em LED para iluminação pública;
- b) Potência Máxima 180W;
- c) Fluxo mínimo de 22.000lm;
- d) Temperatura de cor 4.000K ou 5.000k;
- e) Base para relé;
- f) IP-66.
- g) Garantia mínima de 5 anos;
- h) Apresentação do registro no FINAME.
- i) Registro no INMETRO;