



NOTA 4.: A emenda dos cabos será através de conectores KS com posterior  
isolação com fita alto fusão e cobrimento com fita isolante  
em PVC.



SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO