



Anexo 02 - Requisitos Técnicos da Luminária

Para atender ao item 9 do Edital de Licitação, a licitante deverá apresentar a documentação que comprove as seguintes características das luminárias:

Itens 1.2.1.1, 3.2.1.1 e 5.1.0.1 da Planilha Orçamentária:

- a) Luminária em LED para iluminação pública;
- b) Potência Máxima 225W;
- c) Fluxo mínimo de 29.000lm;
- d) Temperatura de cor 5.000k;
- e) Base para relé;
- f) IP-66.
- g) Garantia mínima de 5 anos;
- h) **Apresentação do registro no FINAME;**
- i) Registro no INMETRO;

Itens 2.2.1.1, 4.2.1.1 e 5.1.0.2 da Planilha Orçamentária:

- a) Luminária em LED para iluminação pública;
- b) Potência Máxima 180W;
- c) Fluxo mínimo de 22.000lm;
- d) Temperatura de cor 5.000K;
- e) Base para relé;
- f) IP-66.
- g) Garantia mínima de 5 anos;
- h) **Apresentação do registro no FINAME.**
- i) Registro no INMETRO;

